

..... ONI HORIZONTALNÍ STŘEDOVÝ ODPOJOVAČ

Typ odpínače	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Spínače uzemnění	Zkratový proud	Doba zkratového proudu	Typ a uspořádání terminálů	Jmenovitá pevnost izolátoru v ohybu	Typ izolátoru	Vzdálenost mezi vodiči	Uspořádání otvorů	Příklady paralelního uspořádání
ONIII	-123	/1600	/UL	/40	/1	/F50	/04	P	25	/R	19
ONIII – horizontalní, středový, třípólový	72,5kV 123kV 145kV	1600A 2500A 3150A	UL (levá strana) UP (pravá strana)	31,5kA 50kA	3 s	F50 – plochý, 8 otvorů/Ø13mm, v uspořádání 50x50mm	04 – 4kN 06 – 6kN 08 – 8kN	P – keramický S – pryskyřicový	25mm/kV 31mm/kV	R – paralelní S – sériový T – tandemový D – diagonální	19 – 1900mm (pro 123kV) 35 – 3500mm (pro 245kV)
ONI – horizontalní, středový, jednopólový	245kV	4000A	U2 (oboustranný) bez označení – bez uzemnění	40kA 50kA	1 s						

Příklad: ONIII-123/1600/UL/40/1/F50/04P25/R19

Horizontalní středový, třípólový, venkovní 123 kV, jmenovitý proud 1600 A, s jednou sadou uzemňovacích spínačů na levé straně, zkratový proud 40 kA/1 s, ploché svorky 8 otvorů/Ø13 mm paralelně 50 x 50 mm, porcelánové izolátory s jmenovitou pevností v ohybu 4 kN a povrchovou vzdáleností 25 mm/kV, paralelní uspořádání, vzdálenost mezi sloupy 1900 mm.